

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование ГБПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) г. Краснодар ул. 1 Мая 99

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2311046065

Телефон: 217-34-59

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2022

Фактическая дата обследования: 26.04.2022

Организация: ГБПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

Должность лица: Директор

ФИО: Юрченко Юрий Владимирович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	О, С, К	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Уклон пандуса	К	не более 80 %	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)					
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Не соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	С, О		наличие	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С		наличие	Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С		90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С		наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О		не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ

Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Высота подьема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подьема пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Соответствует	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				имеется согласование с ВОИ
Габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020

Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	1,4 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Отсутствие	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Отсутствие	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для обслуживания блюд	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение имеется согласование с ВОИ				
Доля доступных кабин уборных от общедо количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Отсутствие	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Размер кабины (ширина х глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Отсутствие	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 имеется согласование с ВОИ
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
--	------	---------	---------	---------------------------

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	#	#	#	
Вход	-	+	-	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#	
Зона оказания услуги	-	+	+	+	
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	
Средства информации	-	-	-	-	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На пути к входу в здание установить указатели направления движения
	Предусмотреть ровное, из твердых материалов покрытие прохжей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов. (Имеется согласование с ВОИ)
Вход	Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели (Имеется согласование с ВОИ)
	Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 6 м при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) (имеется приставной пандус, Имеется согласование с ВОИ)
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80% (8%) (Имеется согласование с ВОИ)
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5x1,5 м (Имеется согласование с ВОИ)
	При наличии пандуса предусмотреть входную площадку на входе в здание не менее 2,2x2,2 м (Имеется согласование с ВОИ)
На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м	

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	(Имеется согласование с ВОИ)
	На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 м (Имеется согласование с ВОИ)
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (Имеется согласование с ВОИ)
	Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. (Имеется согласование с ВОИ)
	На пути движения перепады высот более 1,4 см. (Имеется согласование с ВОИ)
	На пути движения устранить препятствие, выступающее более чем на 30 см. (Имеется согласование с ВОИ)
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см (Имеется согласование с ВОИ)
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршру) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (Имеется согласование с ВОИ)
	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (Имеется согласование с ВОИ)
	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (Имеется согласование с ВОИ)
Зона оказания услуги	Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги (Имеется согласование с ВОИ)
	Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 x 1,4 м (Имеется согласование с ВОИ)
	Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м. (Имеется согласование с ВОИ)
	Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах (Имеется согласование с ВОИ)
	Установит высоту поверхности (столов, прилавков, окошек касс и т.п.) высотой не более 0,8 – 0,85 м (Имеется согласование с ВОИ)
Зона оказания услуги	Оборудовать не менее 1 стола высотой не менее 0,8-0,85 м. (Имеется согласование с ВОИ)
	Установить стол с высотой рабочей поверхности не более 0,85 м. (Имеется согласование с ВОИ)
	Обеспечить ширину и высоту проема стола(ов) для ног не менее 0,75 x 0,5 м (Имеется согласование с ВОИ)

	согласование с ВОИ)
	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Имеется согласование с ВОИ)
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (Имеется согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м (Имеется согласование с ВОИ)
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Имеется согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.; (Имеется согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (Имеется согласование с ВОИ)
	Установить опорные поручни, штанги (Имеется согласование с ВОИ)
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Имеется согласование с ВОИ)
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения (Имеется согласование с ВОИ)

«26» апреля 2022г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист отдела по вопросам мер социальной

поддержки и социального обслуживания отдельных

категорий и групп населения ГКУ КК-УСЗН в Прикубанском

внутригородском округе города Краснодара

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

А.В.Григорьева

Ф.И.О.



